

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	서대구역 센텀 화성 파크 드림	성명(대표자)	이종원, 최진엽			
	소재지	대구광역시 서구 평리동 1502-1 (전화번호: 053-565-2895)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		1404 세대	288 세대	180 세대	754 세대	182 세대	m <sup>2</sup> 세대
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	2017. 06. 07. 제부측-실-7호			
	소재지	부산광역시광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	07/08 (13:30)	(511동- 202호)	남서향	43.5	2.7	660.6	9.9	14.2	16.0	밀폐 93.5
										환기 26.7
										( )
										○ (밀폐시)
2지점	07/08 (13:25)	(511동- 1401호)	남서향	53.0	2.4	659.9	7.5	12.7	12.0	밀폐 68.5
										환기 24.7
										( )
										○ (밀폐시)
3지점	07/08 (13:36)	(512동- 1602호)	남서향	55.9	3.2	695.0	11.7	17.4	19.2	밀폐 104.7
										환기 34.5
										( )
										○ (밀폐시)
4지점	07/08 (14:44)	(513동- 203호)	남동향	51.1	3.2	696.0	129.3	136.0	9.1	밀폐 100.5
										환기 23.3
										( )
										○ (밀폐시)
평균				84.3	3.9	707.9	60.8	88.5	33.6	밀폐 110.3
										환기 34.5
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 07 월 18 일

제출자 HS화성(주) (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

### 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	서대구역 센텀 화성 파크 드림	성명(대표자)	이종원, 최진엽		
	소재지	대구광역시 서구 평리동 1502-1 (전화번호: 053-565-2895)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
		59 m <sup>2</sup>	74 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
1404 세대		288 세대	180 세대	754 세대	182 세대	세대
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	2017 . 06. 07.		
	소재지	부산광역시광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				

#### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
5지점	07/08 (14:50)	(514동- 1306호)	남동향	56.1	4.4	676.3	18.5	26.6	24.9	밀폐 101.7
										환기 30.0
	입주예정자 입회 여부									○ (밀폐시)
6지점	07/08 (14:53)	(514동- 2504호)	정남향	37.9	3.7	704.3	27.3	35.7	42.0	밀폐 166.7
										환기 43.7
	입주예정자 입회 여부									○ (밀폐시)
7지점	07/08 (16:02)	(516동- 1602호)	남동향	55.0	3.7	723.8	26.9	35.7	41.0	밀폐 125.8
										환기 31.5
	입주예정자 입회 여부									○ (밀폐시)
8지점	07/08 (16:06)	(516동- 3406호)	남동향	44.0	4.0	736.4	298.0	629.7	43.8	밀폐 102.5
										환기 33.5
	입주예정자 입회 여부									○ (밀폐시)
평균				84.3	3.9	707.9	60.8	88.5	33.6	밀폐 110.3
										환기 34.5
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내 공 기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 07 월 18 일

제출자 HS화성(주) (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하



첨부서류	신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부
------	----------------------------

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	서대구역 센텀 화성 파크 드림	성명(대표자)	이종원, 최진엽		
	소재지	대구광역시 서구 평리동 1502-1 (전화번호: 053-565-2895)				
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모			
			59 m <sup>2</sup>	74 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>
	1404 세대	288 세대	180 세대	7	182 세대	세대
	사업계획 승인일		2017 . 06. 07.			
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호		
	소재지	부산광역시광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)				

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
9지점	07/09 (13:14)	(515동- 2601호)	정남향	74.5	4.0	715.7	155.7	142.4	50.0	밀폐 88.5
										환기 12.8
										( )
	입주예정자 입회 여부									X
10지점	07/09 (13:20)	(517동- 101호)	남서향	109.5	3.4	721.9	35.0	52.2	21.1	밀폐 130.8
										환기 29.2
										( )
	입주예정자 입회 여부									X
11지점	07/09 (13:25)	(517동- 204호)	정남향	74.0	3.4	678.2	33.7	42.8	15.0	밀폐 60.0
										환기 15.6
										( )
	입주예정자 입회 여부									X
12지점	07/09 (14:36)	(518동- 1601호)	남서향	176.9	4.9	724.2	39.3	45.7	77.9	밀폐 125.5
										환기 41.5
										( )
	입주예정자 입회 여부									X
평균				84.3	3.9	707.9	60.8	88.5	33.6	밀폐 110.3
										환기 34.5
										( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 07 월 18 일

제출자 HS화성(주) (서명 또는 인)

**특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장** 귀하

첨부서류

신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부

## 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	서대구역 센텀 화성 파크 드림	성명(대표자)	이종원, 최진엽			
	소재지	대구광역시 서구 평리동 1502-1 (전화번호: 053-565-2895)					
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모				
		59 m <sup>2</sup>	74 m <sup>2</sup>	84 m <sup>2</sup>	99 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
		1404 세대	288 세대	180 세대	182 세대	182 세대	세대
		사업계획 승인일		2017 . 06. 07.			
측 정 자	상호	누리환경ENG	등록번호	제부측-실-7호			
	소재지	부산광역시광역시 동래구 금강공원로11 (온천메디플러스, 802호) (전화번호: 051-710-6379)					

### 공동주택 실내공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
13지점	07/09 (14:34)	(518동- 3301호)	남서향	172.0	4.8	732.1	41.5	49.3	77.6	밀폐 150.6 환기 56.3 ( )
	입주예정자 입회 여부									X
	07/09 (14:42)	(519동- 3305호)	남동향	175.2	6.1	775.6	75.5	83.2	54.9	밀폐 91.2 환기 40.0 ( )
입주예정자 입회 여부										X
15지점	07/09 (15:50)	(521동- 1002호)	남동향	83.6	4.4	688.3	31.4	45.1	16.7	밀폐 112.4 환기 49.4 ( )
	입주예정자 입회 여부									X
	07/09 (15:54)	(522동- 202호)	남동향	87.3	4.6	738.6	31.4	46.6	17.1	밀폐 141.3 환기 59.3 ( )
입주예정자 입회 여부										X
평균				84.3	3.9	707.9	60.8	88.5	33.6	밀폐 110.3 환기 34.5 ( )

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내 공 기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2024 년 07 월 18 일

제출자 HS화성(주) (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

첨부서류

신축 공동주택의 실내공기질 측정결과서 원본 1부